

グリーンコアテック合同会社 御中

〒602-0853  
京都府京都市上京区宮垣町91-102  
Tel.075-600-2795 Fax.050-3383-4181

株式会社食環境衛生研究所  
〒379-2107  
群馬県前橋市荒日町561-21  
TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412

登録衛生検査所 第41号  
計量証明事業 環第51号

## 検査結果報告書

受付番号: No.240924010  
受付日: 2024年9月24日  
報告日: 2024年9月30日  
検体名: 空気製水器 Belle Water 結露浄水サンプル  
備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

## 【検査結果】

検査項目	検査結果	定量限界	単位	検査方法
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)	0.0000025未満	0.0000025	mg/L	※1
PFOA(ペルフルオロオクタン酸)	0.0000025未満	0.0000025	mg/L	※1

※1:水質管理目標設定項目の検査方法 目標 31(平成 15年10月10日付健水発第 1010001号)に準拠  
暫定目標値:PFOS/PFOA 合算で0.00005 mg/L以下

検査担当者:宮木 検査責任者:岸田